



Oznaczenie urządzenia	F1		Q1	H1		Q1		Q2		Q3
Opis	Ochronniki przepięć typu C		Wyłącznik główny	Lampka sygnalizacyjna		Obwód gniazd wtyczkowych jednofazowych nr 1		Obwód oświetlenia ogólnego		Obwód gniazd wtyczkowych trójfazowych nr 1
Przekrój przewodu						2.5 mm2		1.5 mm2		4 mm2
Typ kabla						YDY		YDY		YDY
Typ izolacji kabla						450/750 V		450/750 V		450/750 V

"Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie"



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY budynku
Miejskiego Domu Kultury w Radymnie

Adres: Radymno, ul.Lwowska 16
37-560 Radymno, dz.nr 1880/7
1880/6 i 1596, obr.1-Radymno

Inwestor: Miasto Radymno, ul.Lwowska 20
37-560 Radymno

ROZDZIELNICA R3

- poddasze -
- schemat

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inż. Kazimierz Ordecki
upr. proj. LUB/0008/POOE/07
specjalność elektryczna

Sprawdził:
mgr inż. Bogusław Caban
upr. proj. LUB/0143/POOE/10
specjalność elektryczna

Paźdz 2016 r

skala

52

rys.nr