



RG.I.271.4-2.2019

Radymno, dnia 22 marca 2019 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy przetargu: „**Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie**”

nr ogłoszenia 525114-N-2019 z dnia 14.03.2019

Nazwa i adres zamawiającego:

Miasto Radymno

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

tel. 016 628-15-89

fax 016 628-24-17

E-mail: planowanie@radymno.pl, www.radymno.pl

<http://www.radymno.biuletyn.net>

Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn. zm.)

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Miasto Radymno na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp podaje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o załączenie zestawienia stolarkiokiennej i drzwiowej z określeniem koloru stolarki sposobu otwierania/uchylania poszczególnych skrzydeł, wyposażenia, itp.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania informuje iż nie opracowano PW - wykonawca powinien zamontować nowe okna PVC o wsp. $U_{max}=0,9$ [W/m²K] i drzwi $U_{max}=1.3$ w miejsce demontowanych starych w zgodności co do ich wymiarów, podziału architektonicznego i sposobu otwierania. W tym celu i tak niezbędna jest wizja lokalna i pomiary. Załącznik nr 7 do SIWZ zawiera inwentaryzację techniczno-budowlana.

Pytanie 2:

Proszę o określenie szczegółowe parametrów opraw LED a w szczególności:

- Oprawy LED 29W szt. 121

str. 1



RG.I.271.4.2019

- Oprawy LED 40 W szt. 170

Ceny tych opraw wahają się w granicach od 60 zł do 500 zł i to ma istotny wpływ na wycenę. Chcąc uniknąć niedomówień przy realizacji w przypadku wygrania przetargu, ma to bardzo istotne znaczenie. Mimo zmiany terminu składania ofert w nowej SIWZ nie uzupełniony został ten element.

Odpowiedź na pytanie 2:

Wymagane parametry opraw oświetleniowych dla budynku NZOZ w Radymnie

Oprawy LED do 40 W w miejsce opraw świetlówkowych:

- Napięcie zasilania 230V AC
- Stopień ochrony IP IP44
- Temperatura barwowa 4000 K
- Współczynnik oddawania barw (cri) 80
- Strumień świetlny 3400 lm
- Barwa światła neutralna biała
- Częstotliwość pracy 50/60Hz
- Współczynnik mocy $\cos \phi$ 0.98
- Rodzaj diod LED SMD
- Trwałość diod LED 30000 h
- Moc [W] do 40 W

Przykładowe oprawy:

1. Oprawa nastropowa OREGA N LINX 120 40 W (lub równoważne)
2. REGLUX 1040.LED 830 4200LM OPAL 42W RAL9016 DRV (lub równoważne)
3. Oprawa z kloszem MONZA II LED Opal 40W Białe (lub równoważne)

Oprawy LED 29 W w miejsce opraw żarowych:

- Napięcie zasilania 230V AC
- Stopień ochrony IP IP44
- Temperatura barwowa 3000 K
- Współczynnik oddawania barw (cri) 80
- Strumień świetlny 1500 lm
- Barwa światła neutralna biała
- Częstotliwość pracy 50/60Hz
- Współczynnik mocy $\cos \phi$ 0.95
- Rodzaj diod LED SMD
- Trwałość diod LED 30000 h
- Moc [W] do 29 W

Przykładowe oprawy:

1. RINGON 360 LED 840 1750lm 28W 230V AC (lub równoważne)
2. Finestra Ring LED 24W (lub równoważne)
3. S-300-30W-3000 (lub równoważne)

Konkretne typy opraw oświetleniowych, Wykonawca w trakcie realizacji uzgodni z Inwestorem, dostosowując je do rodzaju pomieszczeń.

str. 2



RG.I.271.4.2019

Niniejsze wyjaśnienia **nie powodują** zmiany ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 525114-N-2019 w dniu 14.03.2019 rok

Jednocześnie informuję, iż powyższe wyjaśnienia **nie powodują** zmiany terminu składania ofert. Aktualny termin – 29.03.2019 godz. 10.00

Mieczysław Piziurny


Burmistrz Miasta Radymna

Otrzymują:

1. Wykonawca składający zapytanie.
2. BIP UM Radymno.
3. Tablica ogłoszeń UM Radymno.
4. Aa.

str. 3

