

Radymno, dnia 01 czerwca 2021 r.

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia**

Dotyczy przetargu: „Przebudowa ulicy Cypriana Kamila Norwida wraz z budową oświetlenia”

nr ogłoszenia 2021/BZP 00054679/01 z dnia 2021-05-14

*Nazwa i adres zamawiającego:*

Miasto Radymno

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

tel. 016 628-15-89

fax 016 628-24-17

E-mail: [planowanie@radymno.pl](mailto:planowanie@radymno.pl), [www.radymno.pl](http://www.radymno.pl)

<http://www.radymno.biuletyn.net>

*Określenie trybu zamówienia:* Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej pzp dla zamówienia o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

Miasto Radymno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z ust.3 ustawy Pzp podaje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 6:**

W opisie technicznym (Opis do PBW Radymno-zmiany) na str. 10 w pkt. 5 podane jest , że opis pompowni ścieków, zabezpieczenia kabli na sieci ulic oraz projekt przyłącza elektroenergetycznego wg opracowania branżowego. Prosimy o przesłanie w/w opracowania.

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Przyłącz elektroenergetyczny do pompowni na tym etapie nie będzie wykonywany. Nie należy wyceniać.

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie wydajności oraz wysokości podnoszenia pomp w pompowni wód deszczowych.

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Podstawowe parametry pomp podano w odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 21.05.2021 rok. Wysokość podnoszenia to około 1 m. Zamawiający dołączy profil odwodnienia ulicy Orzeszkowej.

**Pytanie 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że pompownie nie należy włączać do monitoringu sieci. Jeśli należy prosimy o podanie producenta lub wykonawcę monitoringu

**Odpowiedź na pytanie 8:**

Pompownia nie będzie włączana do systemu monitoringu sieci.

**Pytanie 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że dla pompowni nie należy wyceniać ogrodzenia z bramą, placu wyłożonego tłuczniem

str. 1

Znak sprawy: RG.I.271.5.2021

„Przebudowa ulicy Cypriana Kamila Norwida wraz z budową oświetlenia”.

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Nie należy wyceniać.

**Pytanie 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że zasilanie do przepompowni nie jest w zakresie wyceny. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o przesłanie projektu na podstawie , które będzie można wycenić w/w roboty.

**Odpowiedź na pytanie 10:**

Przyłącz elektroenergetyczny do pompowni na tym etapie nie będzie wykonywany. Nie należy wyceniać.

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że rurociąg od pompowni wód deszczowych (S10.8) do studni S10.7 wchodzi w zakres wyceny.

**Odpowiedź na pytanie 11:**

Rurociąg do studni S10.7 (wraz ze studnią) wchodzi w zakres wyceny.

**Pytanie 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że rurociąg od pompowni wód deszczowych (S10.8) do S3.5 wchodzi w zakres wyceny. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie materiału i średnicy rurociągu..

**Odpowiedź na pytanie 12:**

Rurociąg od pompowni do studnia S 3.5 wchodzi w zakres wyceny. Rura PVC Ø400x11.7 SN8.

**Pytanie 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że studnie lub wpusty o nr 1 i 2 na rysunku zagospodarowanie dodatkowe studnie nie wchodzi w zakres wyceny. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie średnic studni, rzędnych dna kanałów dla wszystkich rurociągów, które włączają się do studni.

**Odpowiedź na pytanie 13:**

Elementy z zagospodarowania dodatkowego wchodzi w zakres wyceny. Zagłębienie studni jak dla rzędnej studni S 8.1 podwyższony o spadek rury PVC Ø400x11.7 SN8 (0,3%).

**Pytanie 14:**

Prosimy o informację czy ze studni nr 2 na rysunku zagospodarowanie dodatkowe studnie należy włączyć się do jakiejś studni oprócz wskazanej na w/w rysunku.

**Odpowiedź na pytanie 14:**

Studnia nr 2 będzie miała odpływ w kierunku studni nr 1 a dalej do studni S 8.1.

**Pytanie 15:**

W przedmiarach podane są studnie DN 1000 w ilości 10 szt., natomiast zgodnie z rysunkiem 06.3\_Ulica Cypriana Kamila Norwida - profil podłużny kanalizacji deszczowej KD-3 jest 9 szt. dodatkowo na rys. zagospodarowanie dodatkowe studnie jest 2 szt. Prosimy o podanie ile studni należy wycenić.

**Odpowiedź na pytanie 15:**

Wycenie podlega 14 studni. Zamawiający dołączy skorygowany przedmiar robót.

**Pytanie 16:**

W przedmiarze kostki o gr. 8 cm jest 1068 m<sup>2</sup>, natomiast zgodnie z rys. 02.3\_Ulica Cypriana Kamila Norwida - plan sytuacyjny ilość kostki bez zjazdów na ul. Elizy Orzeszkowej i Czesława Miłosa wyniosła ok. 1100 m<sup>2</sup>. Prosimy o podanie jaka ilość kostki należy wycenić.

**Odpowiedź na pytanie 16:**

Należy wycenić powierzchnię kostki - 1100m<sup>2</sup>.

**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że dwa zjazdy w ilości 119 m<sup>2</sup> z kostki gr.8 cm z ul. Cypriana Kamila Norwida na ul. Elizy Orzeszkowej zakończone zieloną kreską przerywaną nie wchodzi w zakres wyceny.

**Pytanie 18:**

Prosimy o potwierdzenie, że dwa zjazdy w ilości 136 m<sup>2</sup> z kostki gr. 8 cm z ul. Cypriana Kamila Norwida na ul. Czesława Miłosza zakończone zieloną kreską przerywaną nie wchodzi w zakres wyceny.

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że dwa zjazdy indywidualne z drogi na posesję w ilości ok. 18 m<sup>2</sup> z kostki gr. 8 cm wchodzi w zakres wyceny.

**Odpowiedź na pytanie 17, 18, 19 :**

Wycenie podlegają elementy do „zielonej kreski”.

**Pytanie 20:**

W przedmiarze podane jest korytowanie w ilości 1550 m<sup>2</sup>, natomiast z rysunków bez zjazdów ok. 1620 m<sup>2</sup>, a z zjazdami 1915 m<sup>2</sup>. Prosimy o podanie jaką ilość należy wycenić.

**Odpowiedź na pytanie 20 :**

Należy wycenić powierzchnię korytowania - 1915m<sup>2</sup>.

**Pytanie 21:**

W przedmiarze podana jest geowłóknina w ilości 1395 m<sup>2</sup>, natomiast z rysunków bez zjazdów ok. 1200 m<sup>2</sup>, a z zjazdami ok. 1473 m<sup>2</sup>. Prosimy o podanie jaką ilość należy wycenić.

**Odpowiedź na pytanie 21 :**

Należy wycenić powierzchnię geowłókniny - 1473m<sup>2</sup>.

**Pytanie 22:**

W przedmiarze podany jest grunt stabilizowany cementem w ilości 1240 m<sup>2</sup>, natomiast z rysunków bez zjazdów ok. 1100 m<sup>2</sup>, a z zjazdami ok. 1373 m<sup>2</sup>. Prosimy o podanie jaką ilość należy wycenić.

**Odpowiedź na pytanie 22 :**

Należy wycenić powierzchnię gruntu stabilizowanego - 1373m<sup>2</sup>.

**Pytanie 23:**

Prosimy o potwierdzenie, że krawężniki na zjazdach nie wchodzi w wycenę.

**Odpowiedź na pytanie 23 :**

Krawężniki wchodzi w zakres wyceny.

**Pytanie 24:**

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że nie jest wykonana kanalizacja deszczowa S10.1 do S10.8 (pompownia deszczowa). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że nie należy projektowanie pompowni uruchamiać (rozruch), gdyż bez wykonania w/w kanalizacji nie będzie działać.

**Odpowiedź na pytanie 24:**

Zamawiający potwierdza że pompownia nie podlega rozruchowi.

**Pytanie 25:**

Prosimy o potwierdzenie, że ziemie z korytowania należy wywozić. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie miejsca składowania ziemi.

**Pytanie 26:**

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że istniejąca droga nie jest drogą gruntową tylko tłuczniową, asfaltową. W związku z powyższym prosimy o informację co należy zrobić z materiałem z rozbiórki ?.

**Odpowiedź na pytanie 25,26:**

Materiały nadające się do ponownego wbudowania zostaną odwiezione do Zakładu Gospodarki Komunalnej na koszt Wykonawcy robót. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania zostaną zutylizowane na koszt Wykonawcy robót.

**Pytanie 27:**

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że istniejąca droga tłuczniową, asfaltową jest w części poza projektowanym odcinkiem. W związku z powyższym prosimy o informację czy istniejącą drogę poza projektowanym odcinkiem należy rozebrać, rozścielić humusu i zasiać trawę czy tylko rozścielić humus i zasiać trawę?

**Odpowiedź na pytanie 27:**

Odcinek poza zakresem pozostawić należy w stanie istniejącym z ewentualnym możliwie najkrótszym dowiązaniem do stanu projektowanego.

**Pytanie 28:**

Prosimy o informację czy teren poza drogą i chodnikiem należy obsiać trawą tak aby przywrócić go do stanu pierwotnego?

**Odpowiedź na pytanie 28:**

Teren poza drogą i chodnikiem należy obsiać trawą.

**Pytanie 29:**

Prosimy o przesłanie profili kanalizacji deszczowej na przyłącza wpustów deszczowych.

**Odpowiedź na pytanie 29:**

Rzędne wpustów ulicznych znajdują się na profilu drogi.

**Pytanie 30:**

Po dokonaniu wizji stwierdzamy, że brak jest 2 indywidualnych zjazdów do posesji nr działki 1666/12 i 1666/18. Prosimy o potwierdzenie, że należy je wykonać..

**Odpowiedź na pytanie 30:**

Wjazdy należy wykonać zgodnie z dokumentacją poprzez obniżenie krawężnika, w terenie zielonym utwardzić tłuczniami.

**Pytanie 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi odcinek kanalizacji deszczowej od studni S11.1 do S3.5 na zjazdach. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego na w/w odcinek.

**Odpowiedź na pytanie 31:**

Odcinek kanalizacji od studni S11.1 do S3.5 wchodzi w zakres robót.

**Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi odcinek kanalizacji deszczowej od studni S8.1 do istniejącej studni w ulicy Czesława Miłosza. W przypadku brak potwierdzenia prosimy o podanie średnicy i długości rurociągu do wykonania.

**Odpowiedź na pytanie 32:**

Odcinek ten wchodzi w zakres inwestycji objętej postępowaniem. Dodatkowo należy wykonać obustronnie zaślepioną rurę od studni S8.1 do granicy inwestycji (w prawo w ul. Czesława Miłosza). Zamawiający dołączy skorygowany przedmiar robót.

**Pytanie 33:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi zabezpieczenie istniejących gazociągów przy wykonywaniu robót ziemnych dla kanalizacji deszczowej na zjazdach do ulicy Elizy Orzeszkowej..

**Odpowiedź na pytanie 33:**

Z planu sytuacyjnego wynika, iż gazociąg pod ul. Elizy Orzeszkowej zabezpieczony jest rurą ochronną.

**Pytanie 34:**

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać przebudowę istniejącego chodnika w ulicy Mickiewicza, tak aby dospawać się do nowego wjazdu na projektowaną ulicę.

**Odpowiedź na pytanie 34:**

Należy wykonać przebudowę istniejącego chodnika, tak aby dopasować go do nowego wjazdu z wykorzystaniem materiału z rozbiórki.

Niniejsze wyjaśnienia **nie powodują** zmiany ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00054679/01 z dnia 14.05.2021 rok.

Jednocześnie informuję, iż powyższe wyjaśnienia **nie powodują** zmiany terminu składania ofert. Aktualny termin – 10.06.2021 godz. 10.00

Otrzymują:

1. Wykonawca składający zapytanie.
2. BIP UM Radymno.
3. Tablica ogłoszeń UM Radymno.
4. A/a.